

SCHEMAT PODLICZNIKA



1	ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN25	2
2	WODOMIERZ SUCHOBIEŻNY DO WODY ZIMNEJ Z LICZYDŁEM PRZYSTOSOWANYM DO MONTAŻU NADAJNIKA NK, TYP "JS-NKP" Qn=2,5 m³/h DN20 "APATOR"	1
3	ZAWÓR ZWROTNY DN25	1

LEGENDA:

proj. wewnętrzna instalacja wodociągowa

UWAGI:

1. Wewnetrzną instalację wodociągową połączyć z istniejącą instalacją za zestawiem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni.
2. Za zestawem wodomierzowym na projektowanej instalacji wodociągowej należy zamontować zawory odcinające oraz podlicznik.
3. Projektowaną instalację prowadzic pod stropem piwnicy.
4. Instalację wyprowadzić poza obys budynku, przez pomieszczenie suszarni i połączyć z projektowaną zewnętrzną instalacją wodociągową.
5. Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulajach ochronnych.

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

INWESTOR: CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA

ADRES: ul. Rębkowska 1 04-445 Warszawa

PROJEKT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWÓRKA PRZY OGNISKU "GROCHÓW" W WARSZAWIE
Dz. ew. nr 68/1, 68/2 obręb 3-04-06

TYTUŁ: Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej

PROJEKTANT:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Magdalena Kopycka - Puternicka	MAZ/0065/POOS/12	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Aleksandra Gawor	-	

FAZA:	NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
PW	157/17	12/2017	1:100	R.3.1	0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY